



VILAS 746

Ngày: 08/05/2026

Trang: 1/1

Số: 98 - 2026/KQ

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

- Nơi gửi mẫu/ lấy mẫu : Bể chứa NMN Sông Hinh
- Loại mẫu : Nước sau khi xử lý
- Mô tả mẫu : Mẫu hóa lý được đựng trong chai nhựa, mẫu vi sinh được đựng trong chai thủy tinh
- Ký hiệu mẫu : 09B06/26
- Ngày nhận mẫu/lấy mẫu : 23/04/2026
- Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 23/04/2026 đến ngày 07/05/2026
- Kết quả thử nghiệm :

| Stt | Tên chỉ tiêu  | Đơn vị    | Phương pháp thử                    | QCDP<br>01:2023/PY           | Kết quả                      |
|-----|---------------|-----------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1   | Mùi, vị       | -         | SMEWW 2150:2023<br>SMEWW 2160:2023 | Không có mùi,<br>không vị lạ | Không có mùi,<br>không vị lạ |
| 2   | pH (*)        | -         | TCVN 6492:2011                     | 6,0 - 8,5                    | 7,53                         |
| 3   | Độ đục (*)    | NTU       | SMEWW 2130B:2023                   | 2                            | 0,11                         |
| 4   | Màu sắc (*)   | mg/l Pt   | TCVN 6185C:2015                    | 15                           | 4,80                         |
| 5   | Clo tự do (*) | mg/l      | TCVN 6225-2:2021                   | 0,2 - 1,0                    | 0,81                         |
| 6   | Coliform (*)  | CFU/100ml | TCVN 6187-1:2019                   | < 3                          | KPH                          |
| 7   | E.Coli (*)    | CFU/100ml | TCVN 6187-1:2019                   | < 1                          | KPH                          |

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC P. PHÒNG KẾ HOẠCH - KỸ THUẬT BỘ PHẬN KIỂM NGHIỆM**



*Nguyễn Văn Tuấn*

**Võ Bá Duy Huân**

**Trần Quang Vinh**

**Ghi chú:**

- (\*) Các chỉ tiêu được VILAS công nhận
- LOQ: Giới hạn định lượng, KPH : Không phát hiện
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử



VILAS 746

Số: 99 - 2026/KQ

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

Ngày: 08/05/2026

Trang: 1/1

- Nơi gửi mẫu/ lấy mẫu : Tuyến Ngô Quyền - NMN Sông Hinh
- Loại mẫu : Nước sau khi xử lý
- Mô tả mẫu : Mẫu hóa lý được đựng trong chai nhựa, mẫu vi sinh được đựng trong chai thủy tinh
- Ký hiệu mẫu : 10M<sub>1</sub>06/26
- Ngày nhận mẫu/lấy mẫu : 23/04/2026
- Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 23/04/2026 đến ngày 07/05/2026
- Kết quả thử nghiệm :

| Stt | Tên chỉ tiêu  | Đơn vị    | Phương pháp thử                    | QCĐP<br>01:2023/PY           | Kết quả                      |
|-----|---------------|-----------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1   | Mùi, vị       | -         | SMEWW 2150:2023<br>SMEWW 2160:2023 | Không có mùi,<br>không vị lạ | Không có mùi,<br>không vị lạ |
| 2   | pH (*)        | -         | TCVN 6492:2011                     | 6,0 - 8,5                    | 7,27                         |
| 3   | Độ đục (*)    | NTU       | SMEWW 2130B:2023                   | 2                            | 0,10                         |
| 4   | Màu sắc (*)   | mg/l Pt   | TCVN 6185C:2015                    | 15                           | 4,05                         |
| 5   | Clo tự do (*) | mg/l      | TCVN 6225-2:2021                   | 0,2 - 1,0                    | 0,49                         |
| 6   | Coliform (*)  | CFU/100ml | TCVN 6187-1:2019                   | < 3                          | KPH                          |
| 7   | E.Coli (*)    | CFU/100ml | TCVN 6187-1:2019                   | < 1                          | KPH                          |

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC P. PHÒNG KẾ HOẠCH - KỸ THUẬT BỘ PHẬN KIỂM NGHIỆM**



*Nguyễn Loan Thuần*

**Võ Bá Duy Huân**

**Trần Quang Vinh**

**Ghi chú:**

- (\*) Các chỉ tiêu được VILAS công nhận
- LOQ: Giới hạn định lượng, KPH : Không phát hiện
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử



Số: 100 - 2026/KQ

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

Ngày: 08/05/2026

Trang: 1/1

- Nơi gửi mẫu/ lấy mẫu : Cuối tuyến DT649 - NMN Sông Hinh
- Loại mẫu : Nước sau khi xử lý
- Mô tả mẫu : Mẫu hóa lý được đựng trong chai nhựa, mẫu vi sinh được đựng trong chai thủy tinh
- Ký hiệu mẫu : 11M<sub>2</sub>06/26
- Ngày nhận mẫu/lấy mẫu : 23/04/2026
- Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 23/04/2026 đến ngày 07/05/2026
- Kết quả thử nghiệm :

| Stt | Tên chỉ tiêu  | Đơn vị    | Phương pháp thử                    | QCĐP<br>01:2023/PY           | Kết quả                      |
|-----|---------------|-----------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1   | Mùi, vị       | -         | SMEWW 2150:2023<br>SMEWW 2160:2023 | Không có mùi,<br>không vị lạ | Không có mùi,<br>không vị lạ |
| 2   | pH (*)        | -         | TCVN 6492:2011                     | 6,0 - 8,5                    | 7,26                         |
| 3   | Độ đục (*)    | NTU       | SMEWW 2130B:2023                   | 2                            | 0,16                         |
| 4   | Màu sắc (*)   | mg/l Pt   | TCVN 6185C:2015                    | 15                           | KPH<br>(LOQ = 3,78)          |
| 5   | Clo tự do (*) | mg/l      | TCVN 6225-2:2021                   | 0,2 - 1,0                    | 0,34                         |
| 6   | Coliform (*)  | CFU/100ml | TCVN 6187-1:2019                   | < 3                          | KPH                          |
| 7   | E.Coli (*)    | CFU/100ml | TCVN 6187-1:2019                   | < 1                          | KPH                          |

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC | PHÒNG KẾ HOẠCH - KỸ THUẬT | BỘ PHẬN KIỂM NGHIỆM**



*Nguyễn Văn Thuận*

*W*

**Võ Bá Duy Huân**

*er*

**Trần Quang Vinh**

**Ghi chú:**

- (\*) Các chỉ tiêu được VILAS công nhận
- LOQ: Giới hạn định lượng, KPH : Không phát hiện
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử