CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN
PHÒNG KẾ HOẠCH - KỸ THUẬT
05 Hải Dương, P. Tuy Hòa, Đắk Lắk.
Tel 0257-3823000 Fax 0257-3828388

VILAS 746

Số: 134 - 2026/**KQ**

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày: 08/06/2026

1. Nơi gửi mẫu/ lấy mẫu : Bể chứa NMN Sơn Hòa
2. Loại mẫu : Nước sau khi xử lý
3. Mô tả mẫu : Mẫu hóa lý được đựng trong chai nhựa, mẫu vi sinh được đựng trong chai thủy tinh
4. Ký hiệu mẫu : 13B07/26
5. Ngày nhận mẫu/lấy mẫu : 27/05/2026
6. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 27/05/2026 đến ngày 05/06/2026
7. Kết quả thử nghiệm :

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	QCĐP 01:2023/PY	Kết quả
1	Mùi,vị	-	SMEWW 2150:2023 SMEWW 2160:2023	Không có mùi, không vị lạ	Không có mùi, không vị lạ
2	pH (*)	-	TCVN 6492:2011	6,0 - 8,5	7,46
3	Độ đục (*)	NTU	SMEWW 2130B:2023	2	0,37
4	Màu sắc (*)	mg/l Pt	TCVN 6185C:2015	15	KPH (LOQ = 3,78)
5	Clo tự do (*)	mg/l	TCVN 6225-2:2021	0,2 - 1,0	0,80
6	Coliform (*)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2019	< 3	KPH
7	E.Coli (*)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2019	< 1	KPH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC	P. PHÒNG KẾ HOẠCH - KỸ THUẬT	BỘ PHẬN KIỂM NGHIỆM
Nguyễn Tấn Thuần	Võ Bá Duy Huân	Trần Quang Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN
M.S.D.N: 4400115690 - C.T.C.P - P. TUY HÒA - TỈNH ĐẮK LẮK

Ghi chú:
- (*)Các chỉ tiêu được VILAS công nhận
- LOQ: Giới hạn định lượng, KPH : Không phát hiện
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN
PHÒNG KẾ HOẠCH - KỸ THUẬT
05 Hải Dương, P. Tuy Hòa, Đắk Lắk.
Tel 0257-3823000 Fax 0257-3828388

VILAS 746

Số: 135 - 2026/**KQ**

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày: 08/06/2026

Trang: 1/1

1. Nơi gửi mẫu/ lấy mẫu : Tuyến Trần Hưng Đạo - NMN Sơn Hòa
2. Loại mẫu : Nước sau khi xử lý
3. Mô tả mẫu : Mẫu hóa lý được đựng trong chai nhựa, mẫu vi sinh được đựng trong chai thủy tinh
4. Ký hiệu mẫu : $14M_1 07/26$
5. Ngày nhận mẫu/lấy mẫu : 27/05/2026
6. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 27/05/2026 đến ngày 05/06/2026
7. Kết quả thử nghiệm :

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	QCĐP 01:2023/PY	Kết quả
1	Mùi,vị	-	SMEWW 2150:2023 SMEWW 2160:2023	Không có mùi, không vị lạ	Không có mùi, không vị lạ
2	pH (*)	-	TCVN 6492:2011	6,0 - 8,5	7,50
3	Độ đục (*)	NTU	SMEWW 2130B:2023	2	0,20
4	Màu sắc (*)	mg/l Pt	TCVN 6185C:2015	15	KPH (LOQ = 3,78)
5	Clo tự do (*)	mg/l	TCVN 6225-2:2021	0,2 - 1,0	0,62
6	Coliform (*)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2019	< 3	KPH
7	E.Coli (*)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2019	< 1	KPH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC	P.PHÒNG KẾ HOẠCH - KỸ THUẬT	BỘ PHẬN KIỂM NGHIỆM
Nguyễn Tấn Khuân	Võ Bá Duy Huân	Trần Quang Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN - M.S.D.N: 4400115690 - C.T.C.P - P.TUY HÒA - TỈNH ĐẮK LẮK

Ghi chú:
- (*)Các chỉ tiêu được VILAS công nhận
- LOQ: Giới hạn định lượng, KPH : Không phát hiện
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN
PHÒNG KẾ HOẠCH - KỸ THUẬT
05 Hải Dương, P. Tuy Hòa, Đắk Lắk.
Tel 0257-3823000 Fax 0257-3828388

VILAS 746

Số: 136 - 2026/**KQ**

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày: 08/06/2026

1. Nơi gửi mẫu/ lấy mẫu : Cuối tuyến Tịnh Sơn - NMN Sơn Hòa
2. Loại mẫu : Nước sau khi xử lý
3. Mô tả mẫu : Mẫu hóa lý được đựng trong chai nhựa, mẫu vi sinh được đựng trong chai thủy tinh
4. Ký hiệu mẫu : $15M_2 07/26$
5. Ngày nhận mẫu/lấy mẫu : 27/05/2026
6. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 27/05/2026 đến ngày 05/06/2026
7. Kết quả thử nghiệm :

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	QCĐP 01:2023/PY	Kết quả
1	Mùi,vị	-	SMEWW 2150:2023 SMEWW 2160:2023	Không có mùi, không vị lạ	Không có mùi, không vị lạ
2	pH (*)	-	TCVN 6492:2011	6,0 - 8,5	7,40
3	Độ đục (*)	NTU	SMEWW 2130B:2023	2	0,14
4	Màu sắc (*)	mg/l Pt	TCVN 6185C:2015	15	KPH (LOQ = 3,78)
5	Clo tự do (*)	mg/l	TCVN 6225-2:2021	0,2 - 1,0	0,34
6	Coliform (*)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2019	< 3	KPH
7	E.Coli (*)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2019	< 1	KPH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC	PHÒNG KẾ HOẠCH - KỸ THUẬT	BỘ PHẬN KIỂM NGHIỆM
Nguyễn Tấn Thuần	Võ Bá Duy Huân	Trần Quang Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN
M.S.D.N: 4400115690 - C.T.C.P - P. TUY HÒA - TỈNH ĐẮK LẮK

Ghi chú:
- (*)Các chỉ tiêu được VILAS công nhận
- LOQ: Giới hạn định lượng, KPH : Không phát hiện
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử